

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 117/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Луговской детский сад
№5 «Рябинка»

Заведующему Филипповой Надежде Григорьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Сысоева А.В.* Отдела надзорной деятельности и профи- № 117
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 30 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 10 » Октября 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 23 » Октября 2019 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысоевым Алексеем
Васильевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МАДОУ «Луговской детский сад №5 «Рябинка»

Свердловская область, Тугулымский район, п.Луговской, ул.Тугулымская, 10

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Заведующим Филипповой Надеждой Григорьевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | <p>Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (кладовая 2 этаж)</p> <p>Провести расчеты для помещений по категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Вывесить таблички на двери.</p> <p>(МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 10.08.2020 | |
| 2. | <p>При расчете категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности учтены не все находящиеся в помещениях горючие вещества и материалы, их количество. (складские помещения: спортивный зал, музыкальный зал, кладовая 1 этаж; гладильная)</p> <p>При расчете категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности должны учитываться все находящиеся в помещениях горючие вещества и материалы, их количество</p> <p>Провести соответствующие расчеты на складские помещения: спортивный зал, музыкальный зал, кладовая 1 этаж; гладильную.</p> <p>(МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | ст. 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | 10.08.2020 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 3. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности. Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>Эвакуационное освещение привести в исправное состояние, обеспечить его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>(МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 10.08.2020 | |
| 4. | <p>Руководителем организации не обеспечивается своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Отсутствует договор на обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, проверка работоспособности проведена лишь 06.06.2019г.</p> <p>Обеспечить своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, а также проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>(МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 10.08.2020 | |
| 5. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Гр. Гномики, гр.Ладушки, главный вход - не открываются вторые створки эвакуационных выходов.</p> <p>Обеспечить свободное открывание дверей (в т.ч. вторых створок) эвакуационных выходов.</p> <p>(МАДОУ Луговской детский сад</p> | п.33,36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 10.08.2020 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | №5 «Рябинка») | | | |
| 6. | Установленные на объекте противопожарные двери не оборудованы устройствами (механизмами) для самозакрывания. Установленные на объекте противопожарные двери оборудовать устройствами (механизмами) для самозакрывания (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»). | п.37.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 10.08.2020 | |
| 7. | На дверях, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, отсутствуют уплотнения в притворах. Двери не обеспечивают плотное закрывание, для предотвращения распространения опасных факторов пожара, двери просели. Отсутствуют устройства для самозакрывания на вторых створках. Обеспечить плотное закрывание дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, выполнить уплотнения в притворах и установить устройства для самозакрывания вторых створок. (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка») | Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы | 10.08.2020 | |
| 8. | Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части заполнения проемов в ограждающих конструкциях (установка противопожарных дверей, люков), отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности. В кладовых вместо дверей с пределом огнестойкости EI30 установлены простые деревянные двери, в помещении гладильной (категория по взрывопожарной и пожарной опасности В3) раздаточное окно выполнено так же из материала с пределом огнестойкости менее EI30. Заполнение проемов в ограждающих конструкциях, отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности, выполнить с пределом огнестойкости не менее EI30. В кладовые установить противопожарные двери, в | ст.88, табл.24 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты | 10.08.2020 | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | <p>гладильную – противопожарное окно. (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | | | |
| 9. | <p>Заполнение проема в противопожарной перегородке помещения насосной внутренней противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности. Вместо заполнения проема конструкцией с пределом огнестойкости EI30, проем вообще не заполнен (отсутствует противопожарная дверь). Выполнить заполнение проема в противопожарной перегородке помещения насосной внутренней противопожарного водопровода конструкцией с пределом огнестойкости не менее EI30. (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | <p>ст.88, табл.24 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.2.2 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод</p> | 10.08.2020 | |
| 10. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Высота ограждения лестницы третьего типа из гр.Буратино менее 1,2м. (факт 1,08м.). Высоту ограждений на лестнице 3 типа выполнить высотой не менее 1,2м. (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | <p>п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> | 10.08.2020 | |
| 11. | <p>В подвале осуществляется хранение горючих материалов. Запретить хранение в подвале горючих материалов, в т.ч. мебели. (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | <p>п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p> | 10.08.2020 | |
| 12. | <p>Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (противопожарных клапанов в системе вентиляции). Обеспечить проведение</p> | <p>п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p> | 10.08.2020 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (противопожарных клапанов в системе вентиляции). (МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка»)</p> | | |
|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам.начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, ~~Бузильского~~
ГО Сыроев Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» октября 2019



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующий Филиппова Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

«23» октября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.